

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

mit der Richtlinie 2014/68/UE über Druckgeräte

Hersteller: ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.pl

Diese Konformitätserklärung ist unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend genannten Rückschlagventile den Anforderungen der Richtlinie 2014/68/UE entsprechen.

TYP	FIGUR ANSCHLUSS FORM	GEHÄUSE-WERKSTOFF	NENNWEITE DN(mm)	NENNDRUCK PN(MPa)	BETRIEBS-TEMPERATUR-BEREICH (°C)
Kegel-rückschlag-ventile	287 Flansch-anschluss Durchgangsform	Grauguss EN-GJL-250	32 ÷ 300	1,6	-10 ÷ 300
		Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT	32 ÷ 200	1,6 ; 2,5	-10 ÷ 350
		Stahlguss GP240GH	32 ÷ 200	4,0	-20 ÷ 400
	288 Flansch-anschluss Eckform	Grauguss EN-GJL-250	32 ÷ 300	1,6	-10 ÷ 300
		Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT	32 ÷ 200	1,6 ; 2,5	-10 ÷ 350
	277 Gewinde-anschluss Durchgangsform	Grauguss EN-GJL-250	32 ÷ 50	1,6	-10 ÷ 200
Klappen-rückschlag-ventile	302 Flansch-anschluss	Grauguss EN-GJL-250	40 ÷ 250	1,0	-10 ÷ 120
			40 ÷ 300	1,0 ; 1,6	-10 ÷ 300

Angewandtes Konformitätsprüfungsverfahren: Modul H

Nach harmonisierte Normen: 1. EN-19, 2. EN-1563, 3. EN-1092-1, 4. EN-10213, 5. EN-12266-1, 6. EN-16767, 7. EN-12516-2, 8. EN-12516-3, 9. EN-12516-4

Angewandte andere Normen: 1. EN-558; 2. EN-1561; 3. EN-1092-2; 4. EN-12266-2

Eingesetzte benannte Stelle: Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte 92200 Neuilly sur Seine, No.0062


Qualitätssystemaufsicht – Prüfungen, Überwachung und Teste bei Herstellung.

Zertifikat Nr. CE-0062-PED-H-ZKM 001-16-POL

Konformitätserklärung Nr. 5/01/2018

Managing Director

Andrzej Mrozek



Ścinawka Średnia 3.01.2018