

**ERKLÄRUNG (Nr. 9/05/2020/PED)**

1. Druckgeräte: **Fussventile Fig. 935**
2. Name und Anschrift des Herstellers: **ZETKAMA Sp. z o.o., ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, [www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)**
3. **Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Erklärung trägt der Hersteller.**
4. Gegenstand der Erklärung:

FIGUR	GEHÄUSEWERK STOFF	NENNWEITE DN	NENNDRUCK PN [bar]	KONFORMITÄTS- BEWERTUNGS- VERFAHREN
935	A   EN-GJL-250	40 + 300	B   10	nicht anwendbar
Fussventile DN 40-300 Figur 935 unter die Druckgeräterichtlinie 2014/68/UE gem. Art. 4 Abs. 3 fallen und werden in Übereinstimmung mit guter Ingenieurspraxis (SEP) ausgelegt und hergestellt, damit gewährleistet ist, dass sie sicher verwebdet werden können. Diese Armatur darf gemäß Art. 4 Abs. 3 keine CE-Kennzeichnung tragen und es darf für sie keine Konformitätserklärung ausgestellt werden.				

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union: **nicht anwendbar**
6. Verweis auf einschlägige harmonisierte Normen oder technische Spezifikationen:
  - a. angewandte harmonisierte Normen: **EN-19, EN-12266-1, EN-12516-2, EN-12516-4**
  - b. sonstige angewandte Normen: **EN-1561, EN-1092-2, EN-10088-3, EN-12163**
7. Name, Anschrift und Nummer der notifizierten Stelle, die die Konformitätsbewertung vorgenommen hat, Nummer der ausgestellten Bescheinigung: **nicht anwendbar**
8. Zusätzliche Informationen: **keine**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen  
des Herstellers von:

Ścinawka Średnia, den 29.05.2020



.....  
Geschäftsführer  
Marcin Rogalka