

BETRIEBSANLEITUNG		
VOLLHUB- SICHERHEITSVENTILE MIT GEWICHTBELASTUNG zARMAK	570A (ex. Si 5701), 570F (ex. Si 5702), 570R Si (ex. 5702CrNi)	Ausgabe: 07/2016 Datum: 01.07.2016

INHALTSVERZEICHNIS

1. Funktionsweise
2. Zustand bei Lieferung
3. Montage der Sicherheitsventile
4. Betrieb der Sicherheitsventile
5. Regelung des Ansprechdruckes
6. Wartung und Instandhaltung der Sicherheitsventile
7. Ursachen von Betriebsstörungen und ihre Behebung
8. Garantie





Abbildung 1. Figur 570

1. Funktionsweise

Das Sicherheitsventil dient zur Sicherung von Druckanlagen und –installationen vor übermäßigem Anstieg des Druckes über den zulässigen Grenzwert hinaus. Wenn die vom Druck stammende und auf den Kegel einwirkende Kraft sich mit dem Gewicht der Arbeitselemente ausgleicht, beginnt das Ventil zu öffnen. Ein weiterer Anstieg des für die jeweilige Ventilkonstruktion vorgegebenen Druckwertes führt zum vollständigen Öffnen des Ventils, welches von der Hubglocke unterstützt wird (Pos. 4 in Abbildung 3).

2. Zustand bei Lieferung

Die gelieferten Sicherheitsventile sind überprüft und auf den erforderlichen Ansprechdruck voreingestellt. Die Ventile besitzen eine feste Kennzeichnung, die auf dem Typenschild am Ventilgehäuse und dauerhaft direkt auf dem Umfang des zylindrischen Austrittsflansches angebracht ist.

ARMAK EN ISO 4126-1:2013													
Si	1	2	3	S/G	4	5				○			
A	6	7	h	8	mm	9	L	10	CDTP	11			

Typenschild

Kennzeichnung:

1. Ventiltyp
2. Sitzdurchmesser "do"
3. Federnummer
4. Ausflussziffer für Dämpfe und Gase
5. Ansprechdruck bzw. Ansprechdruckbereich
6. Durchflussfläche
7. Baujahr
8. Minimaler Ventilhub
9. Druckzuwachs
10. Ausflussziffer für Flüssigkeiten
11. Prüfeinstelldruck

*Nummer der Notifizierungsstelle

Zusätzlich werden auf dem Umfang des Austrittsflansches eingeprägt:

1. Ansprechdruck
2. Baujahr / Seriennummer
3. Arbeitsplatz-Nr. des Monteurs
4. Stempel des Prüfers

Der voreingestellte Druck wird durch das Anbringen einer Plombe zwischen der Haube und der Anlüftkappe gesichert. Zur Absicherung für die Transportzeitdauer wird der Hebel mit Draht an die Öffnung des Austrittsflansches angebunden und die Ein- und Austrittsöffnung werden verblendet. Für die Transportzeitdauer wird die Spindel mit einem Bolzen abgesichert, der mit Hilfe eines Metallbandes befestigt wird (Abbildung 1.). Die Außenflächen des Ventils sind beschichtet.

3. Montage der Sicherheitsventile

- Vor der Montage des Ventils an der Anlage oder Installation muss das Befestigungsband abgenommen, der Sicherheitsbolzen herausgezogen und der Stopfen samt Dichtung eingedreht werden. Darüber hinaus muss nachgeprüft werden, ob das Ventil beim Transport nicht beschädigt oder verunreinigt wurde. Die Durchflusskanäle, als auch die Außenflächen und Anschlüsse müssen unbedingt auf Sauberkeit geprüft werden. Die Flanschflächen sind vom Konservierungsmittel zu reinigen. Eventuelle Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.
- **Zum Anheben der Sicherheitsventile bei der Verladung / Entladung, sowie bei der Montage ist ein Seil zu verwenden, das um das Gehäuse und die Haube, wie in **Abbildung 2** gezeigt, umzuwinden ist. Es ist verboten das Ventil am Hebel, der zum Durchblasen dient, anzuheben.**
- **Das Sicherheitsventil ist vertikal einzubauen.** Nach erfolgter Montage muss der Befestigungsdraht entfernt werden, um den Hebel zu lockern.
- Die Anschlussleitungen zum Sicherheitsventil müssen die Auflagen der Technischen Überwachung erfüllen. Der Durchschnitt und die Form der Leitungen müssen entsprechend gewählt werden, um die Durchflussmenge des Ventils nicht zu beschränken. Bei der Abführung des Mediums mit einer Rohrleitung aus mehreren Sicherheitsventilen muss die freie Durchflussfläche dieser Rohrleitung mindestens der Summe von Strömungsflächen der Austrittsstutzen der vorhandenen Ventile gleichen. Darüber hinaus sollten die Rohrleitungen vorteilhaft hinsichtlich der Strömung verlegt sein (sanfte Bögen). Bei Sicherheitsventilen mit einer Entwässerung muss eine Ableitung für das Kondensat vorgesehen werden. Im Fall von Sicherheitsventilen, die keine Entwässerung besitzen, ist am tiefsten Punkt der Abflussleitung eine Entwässerung vorzusehen.




Abbildung 2

- Sicherheitsventile der Baureihe 02 ab DN 40 besitzen am Gehäuse gegossene Stützfüße, die bei der richtigen Montage des Sicherheitsventils die Zwangskräfte beim Auslass übernehmen.
- Um Zwangskräfte am Austrittsstutzen des Ventils zu vermeiden, ist bei der Rohleitung eine entsprechende Stütze vorzusehen.


Das Sicherheitsventil darf als keine Tragkonstruktion für die Ausrüstung der Druckanlage dienen, an der es montiert ist. Ebenfalls darf es keinen Verformungen ausgesetzt werden, die durch eine fehlerhafte Montage der Zu- und Ableitungen verursacht werden können.

Beim Verschrauben des Ventilflansches mit dem Flansch der Druckanlage muss die richtige Dichtung verwendet werden (die für die jeweilige Sitzfläche geeignet ist und auch hinsichtlich des Werkstoffes an die Parameter und die Art des Mediums angepasst ist).

Die Schrauben der Flanschverbindung sind gleichmäßig und abwechselnd festzuziehen. Die Schrauben sind nach einer gewissen Betriebszeit des Ventils oder bei Feststellung einer undichten Stelle nachzuziehen.

Der Einbauort des Ventils muss leicht zugänglich, gut beleuchtet und vor äußeren Einwirkungen geschützt sein. Sollte das Sicherheitsventil im Freien montiert werden, muss es gegen Frost und Niederschlag abgesichert werden. Sofern die Ventile in der Nähe von Arbeitsbühnen des Bedienpersonals montiert werden, müssen die gesundheits- und sicherheitsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden (die Ventilarbeit darf keine Gefahr für Leib und Leben des Bedienpersonals darstellen).

4. Betrieb der Sicherheitsventile



Pos. Nr.	Bauteil
1.	Gehäuse
2.	Sitzbuchse
3.	Kegel
4.	Hubglocke
5.	Zwischenaufsatz
6.	Buchse
7.	Schraubenbolzen
8.	Mutter
9.	Haube
10.	Spindel
11.	Gewicht
12.	Führungsschraube
13.	Anlüftkappe

Abbildung 3

Da Sicherheitsventile eine verantwortungsvolle Funktion in Druckanlagen und -installationen erfüllen, verlangen sie eine besonders sorgfältige und fachliche Bedienung. Jegliche Mängel beim Betrieb der Ventile können zur Beschädigung des Ventilmechanismus und infolgedessen der gesamten Druckanlage führen. Deswegen muss beim Betrieb der Ventile besonders geachtet werden auf:

- Richtige Einstellung des Sicherheitsventils, welche auf die Betriebsparameter der abzusichernden Anlage abgestimmt ist.
- Ordnungsmäßige Sicherung des Ventilmechanismus vor einer möglichen Beschädigung.
- Periodische Kontrolle der korrekten Funktionsweise des Ventils entsprechend den rechtlichen Vorgaben der Technischen Überwachung.
- Korrektes Instandhaltungsmanagement.

Die Funktion des Sicherheitsventils wird überprüft, indem es mit Hilfe des Hebels durchblasen wird. Dazu muss der Hebel in die in Abbildung 3 gezeigte Richtung betätigt werden. Die Betätigung des Hebels führt

zur Entspannung der Druckkraft des Gewichts, womit eine minimale Erhebung des Kegels und ein Durchfluss des Mediums möglich sind.

Es ist jedoch zu bedenken, dass ein zu häufiges Durchblasen zur Beschädigung der Dichtflächen der Sitzbuchse und des Ventilkegels und somit zum Dichtheitsverlust des Verschlusses führen kann. Der gänzliche Verzicht auf das Durchblasen führt dagegen in der Regel zum „Anbacken“ des Ventilmechanismus, was schwere Folgen haben kann.

Die Häufigkeit der vorgenannten Maßnahmen hängt grundsätzlich ab von:

- den Betriebsbedingungen, d.h. von der Art des durchströmenden Mediums, seinen Parametern und Eigenschaften;
- der Spezifik des technologischen Verfahrens;
- dem Einbauort;
- dem Einfluss der Umwelt (der Umgebung).

Diese Häufigkeit sollte ebenfalls mit Inspektionen und Instandhaltungen der Druckanlage / Installation, die von dem Sicherheitsventil abgesichert wird, verknüpft werden. In dieser Hinsicht wird weitgehend die gesammelte Erfahrung des Betreibers der jeweiligen Anlage genutzt. Für die Festlegung der Prüfintervalle ist der Planer der Anlage verantwortlich.

Nach dem Durchblasen des Ventils den Hebel wieder in seine Ursprungsposition bringen. Bei dem Blasvorgang besteht die Möglichkeit, dass sich Verunreinigungen auf den Abdichtflächen ablagern. Sollte dies der Fall sein, ist der ganze Vorgang zu wiederholen um die Reste zu entfernen. Kann trotzdem keine Dichtheit erreicht werden, muss das Ventil beim nächsten Stillstand der Druckanlage eingeschliffen werden.

Sicherheitsventile sind nicht zum Einsatz als Ablassventile ausgelegt. Eine bestimmungswidrige Verwendung befreit den Hersteller von allen Verpflichtungen und Garantie.

5. Regelung des Ansprechdruckes

Sicherheitsventile mit Gewichtbelastung besitzen keine Vorrichtung zu ihrer Regelung, es wird deswegen empfohlen mit der Ventileinstellung den Hersteller zu beauftragen.

6. Wartung und Instandhaltung der Sicherheitsventile

Zur ordnungsmäßigen Funktion der Sicherheitsventile müssen die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt werden:

- Der Ventilkegel darf sich nicht schräg im Verhältnis zur Sitzbuchse einstellen.
- Der Zustand der Kontaktflächen der Sitzbuchse und des Kegels muss einen dichten Abschluss des Ventils gewährleisten.
- Alle zusammenarbeitenden beweglichen Teile des Ventilmechanismus sollten unter Betriebsbedingungen ihre Gleitfähigkeit bewahren.

Um diese Voraussetzungen zu gewährleisten müssen die Ventile einer periodischen Wartung und Instandhaltung unterzogen werden. Die Inspektionen der Sicherheitsventile sind von Personen durchzuführen, die über entsprechende Befugnisse verfügen. Die Instandhaltungsarbeiten sollten dagegen in erster Linie vom Hersteller des Sicherheitsventils oder in herstellerautorisierten Servicepunkten bzw. durch das Servicepersonal des Betreibers, das über entsprechende Überwachungsberechtigungen verfügt, durchgeführt werden.

ACHTUNG

Neben den Empfehlungen, die in der vorliegenden Bedienanleitung enthalten sind, gelten auch die Anforderungen und Empfehlungen, die aus den Auflagen der Technischen Überwachung des Landes resultieren, in dem das Sicherheitsventil betrieben wird.

7. Ursachen von Betriebsstörungen und ihre Behebung

Störung	Eventuelle Ursachen	Behebung
Das Sicherheitsventil funktioniert nicht – keine Strömung bzw. nur geringe Strömung	Die Blende des Einlassflansches wurde vor der Montage des Ventils nicht entfernt.	Die Blende vom Einlassflansch des Ventils entfernen.
	Große mechanische Teile, die in der Installation gelassen wurden, haben den Zufluss des Medium zum Ventil versperrt.	Das Ventil von der Installation abbauen und den Zufluss zum Ventil reinigen.
	Falsche Montage des Ventils – die Anströmung des Mediums widerspricht der Strömungsrichtung, die auf dem Ventilgehäuse markiert ist.	Das Ventil korrekt, entsprechend den Herstellervorgaben in der Betriebsanleitung montieren.
	Montierte Arretierungsschraube.	Die Arretierungsschraube entfernen und die Schraubenöffnung mit einem Stopfen mit Dichtung entsprechend den Herstellervorgaben verschließen.
	Gegendruck nicht berücksichtigt (im Fall eines konventionellen, d.h. nicht ausgeglichenen Ventils).	Bei einem statischen (externen) Gegendruck mit dauerhaftem Charakter – das Ventil auf Differenzdruck einstellen; wenn es sich um einen externen wechselnden Gegendruck handelt – ein Ventil mit Faltenbalg verwenden, der die Veränderungen des Gegendruckes ausgleicht. In jedem Fall müssen die Herstellervorgaben beachtet werden. In Zweifelsfällen bitte Rücksprache mit dem technischen Berater des Herstellers halten.
	Einfrieren oder Kondensation des Mediums.	Das Gehäuse und die Leitungen müssen in einem Zustand gehalten werden, der ein Einfrieren oder die Kondensation des Mediums ausschließt – Beheizung verwenden.
	„Anbacken“ der Abdichtflächen der Sitzbuchse und des Ventilkegels, wodurch ihre Trennung beim eingestellten Ansprechdruck des Ventils unmöglich ist.	Wenn die Eigenschaften des Mediums und die Betriebsbedingungen eine solche Erscheinung nicht ausschließen, ist eine entsprechende Häufigkeit von Inspektionen und Instandhaltungsarbeiten vorzusehen. Des Weiteren müssen unbedingt die Intervalle für das Durchblasen des Ventils beachtet werden, die in der Instandhaltungsdokumentation der abzusichernden Anlage / Installation vorgegeben sind.
Keine Wiederholbarkeit des Ansprechdruckes des Sicherheitsventils (konventionelle, d.h. nicht ausgeglichene Ventile)	Wechselnder statischer Druck (Gegendruck) in der Austrittsleitung.	Das konventionelle Sicherheitsventil gegen ein Sicherheitsventil mit Faltenbalg zum Ausgleich der Gegendruckveränderungen austauschen.
	Die Verriegelung des Hebels für die Transportzeitdauer ist weiterhin vorhanden.	Verriegelung entfernen.
	Defekte im Bereich der Blasvorrichtung.	Die Blasvorrichtung muss kontrolliert werden, bei Bedarf sind die beschädigten Elemente auszutauschen.

Sicherheitsventil an der Sitzbuchse undicht	<p>Unsachgemäßer Transport oder Lagerung – falsche Position während des Transportes und der Lagerung, die Blenden aus der Ein- und Austrittöffnung sind herausgefallen, wodurch mechanische Verschmutzungen in das Innenleben des Ventils durchgedrungen sind.</p>	<p>Beim Transport und Lagerung müssen unbedingt die diesbezüglichen Herstellervorgaben beachtet werden. Sollte das Innenleben des Ventils verunreinigt werden, muss es vor der Montage des Ventils an der Installation gereinigt werden, um eine Beschädigung der Dichtflächen zu vermeiden.</p>
	<p>Der Betriebsdruck ist höher als 90% des Ansprechdrucks (kein angemessenes Verhältnis zwischen dem Ansprechdruck und dem Druck der zu sichernden Anlage).</p>	<p>Der Betriebsdruck muss niedriger als 90% des Ansprechdrucks sein. Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Betriebsbedingungen des Sicherheitsventils sind die durch den Hersteller vorgeschriebenen Druckverhältnisse zu beachten.</p>
	<p>Der Hebel der Blasborrichtung befindet sich nicht in neutraler Position (bei Ventilen in geschlossener Bauweise und Niedrigdrücken).</p>	<p>Den Hebel in die neutrale Position (in Richtung der Ventilhaube) verschieben.</p>
	<p>Schwingungen des Sicherheitsventils.</p>	<p>Die Ursachen der Schwingungen festlegen und wenn möglich – die Quellen beseitigen. Wenn die Übertragung von Schwingungen unvermeidbar ist, sind entsprechende Dämpfungssysteme einzusetzen. Wenn die Betriebsinstabilität des Ventils die Folge einer falschen Ventilwahl ist (siehe Punkt „Schwingungen“), ist die Richtigkeit der Ventilwahl zu überprüfen und das Ventil ggf. auszutauschen.</p>
	<p>Verunreinigung des Mediums, Fremdkörper zwischen Kegel und Sitzbuchse.</p>	<p>Das Ventil kurz durchblasen, um eventuelle Verschmutzungen zu entfernen. Sollte das Durchblasen die erwarteten Ergebnisse nicht bringen, muss das Ventil abgebaut werden und die Abdichtflächen der Sitzbuchse und des Kegels müssen regeneriert (eingeschliffen) bzw. der Kegel muss ausgetauscht werden. Soweit möglich, ein Ventil mit Weichdichtung am Kegel verwenden. Sie ist weniger empfindlich auf feine mechanische Verunreinigungen an der Sitzbuchse. Es ist in Übereinstimmung mit den Herstellerempfehlungen dabei vorzugehen.</p>
	<p>Korrosion von Teilen, die direkten Kontakt mit dem Medium haben, die Folge einer falschen Ventilauswahl ist – ungeeignete Werkstoffausführung.</p>	<p>Das vorhandene Ventil gegen ein Sicherheitsventil austauschen, das hinsichtlich der Beständigkeit der eingesetzten Werkstoffe für die Eigenschaften des Mediums geeignet ist, oder ein Ventilsatz mit einer Sicherheitsplatte mit entsprechendem Werkstoffwiderstand verwenden.</p>
Sicherheitsventil an der Sitzbuchse undicht (Fortsetzung)	<p>Verformung in Folge von Spannungen in der Installation. Die Gehäuse der Ventile können sich bei einer zu großen Belastung, die in der Installation übertragen wird, verformen, was u.a. zur Undichtheit an der Sitzbuchse</p>	<p>Die Ursachen für die Spannungen sind zu identifizieren und zu beheben. Sofern die Verformungen des Ventilgehäuses dauerhaft sind – das Sicherheitsventil austauschen.</p>

	führen kann.	
	Andere Ursachen für die Undichtheit an der Sitzbuchse.	In Abhängigkeit von der festgestellten Ursache – entsprechend den Vorgaben und der Entscheidung des Herstellers – die defekten Teile oder das gesamte Sicherheitsventil austauschen.
Sicherheitsventil öffnet bei einem niedrigeren Druck als der voreingestellte Ansprechdruck	Beim „Kalteinstellen“ des Sicherheitsventils wurde eine entsprechende thermische Korrektur nicht berücksichtigt (im Fall von Ventilen, die bei Medien mit einer Temperatur von 100°C und mehr eingesetzt werden).	Eine Berichtigung des Ansprechdruckes vornehmen und dabei die Hinweise und Empfehlungen des Herstellers beachten.
	Geringer Defekt oder Verschmutzung der Dichtflächen zwischen Sitzbuchse / Kegel, wodurch das Ventil beim niedrigeren Druck drucklos wird (öffnet).	Ventil abbauen, den Zustand der Dichtflächen kontrollieren und bei Bedarf ihre Regenerierung (Einschleifen) gemäß Herstellervorgaben vornehmen.
	Das Ventil wurde auf Differenzdruck eingestellt (Berücksichtigung des vorkommenden externen statischen Gegendruckes), wohingegen die Ableitungsparameter verändert wurden und es kommt kein Gegendruck mehr vor.	In Rücksprache mit dem Hersteller die Gewichtbelastung korrigieren.
Plötzliche Druckstöße (Pulsation)	Falsche Platzierung des Sicherheitsventils im Verhältnis zur Druckquelle.	Die Platzierung des Sicherheitsventils im Verhältnis zur Druckquelle überprüfen. Das Sicherheitsventil muss in solchem Abstand hinter der Druckquelle montiert werden, dass es dem Einfluss der Druckpulsation nicht ausgesetzt ist.
Flanschbruch im Gehäuse des Sicherheitsventils	Transportschaden	Sicherheitsventil austauschen.
	Versteckter Materialfehler	Sicherheitsventil austauschen.
	Montagefehler	Das Sicherheitsventil auswechseln. Es sind unbedingt die Empfehlungen des Herstellers sowie einschlägige Auflagen im Bereich von Vorschriften für den Einbau von Sicherheitsventilen zu beachten - während der Montage keine Spannungen verursachen.
Flanschbruch im Gehäuse des Sicherheitsventils (Fortsetzung)	Übertragung von unzulässigen Kräften durch das Sicherheitsventil, z.B. Biegekräfte, Torsionskräfte, als Folge von Planungsfehlern.	Das Sicherheitsventil auswechseln. Bei der Planung der Druckinstallation unbedingt die Herstellervorgaben und die Auflagen einschlägiger Vorschriften der Technischen Überwachung hinsichtlich von Anforderungen an Leitungen, die an Sicherheitsventile angeschlossen werden, unter Berücksichtigung aller möglichen Zwangskräfte, die beim Auslass vorkommen, beachten. Ferner sind entsprechende Stützen vorzusehen und es muss unbedingt verhindert werden, dass das Sicherheitsventil als Tragkonstruktion für andere Installationselemente genutzt wird.
	Zu hohe Strömungswiderstände des Mediums in der Zuleitung – ein Druckverlust in der Zuleitung von mehr als 3% (des Ansprechdruckes des Sicherheitsventils).	Die Strömungswiderstände in der Zuleitung mindern. Wenn es aus objektiven Gründen nicht möglich ist, ist der Einsatz eines Sicherheitsventils mit einem Schwingungsdämpfer zu erwägen.

Schwingungen		Die Wirksamkeit dieser Ventilkonstruktion unter konkreten Betriebsbedingungen ist mit dem Hersteller zu klären.
	Falsche Anpassung der Ventilcharakteristik an die Druckwerte in der abzusichernden Anlage / Installation durch den Planer.	Dieses Problem unter Berücksichtigung von Sondersituationen analysieren. Wird eine Anpassung nicht möglich sein, muss das Ventil gegen ein anderes mit der richtigen Charakteristik ausgewechselt werden.
	Es wurde ein Ventil mit zu großer Durchflussmenge im Verhältnis zu den Anforderungen der abzusichernden Anlage / Installation geplant.	Die Ventilwahl überprüfen – ein kleineres Ventil entsprechend für die geforderte Durchflussmenge einsetzen.
	Der im Ableitungsrohr beim Ableitungsmoment aus dem Ventil entstehende dynamische Gegendruck überschreitet den vom Hersteller zugelassenen Wert (10 ÷ 15% des Ansprechdruckes) - z.B. zu langes Ableitungsrohr, nicht ausreichender Durchmesser, heftige Strömungsrichtungswechsel, Einsatz von Lärmdämpfern etc.	Bei fehlender Möglichkeit Änderungen in der Konstruktion des Ableitungsrohrs vorzunehmen, um den darin entstehenden Gegendruck zu mindern, ein Ventil mit Faltenbalg zum Ausgleich des Gegenstroms verwenden.
	Zu große Schwankungen des statischen Gegendruckes am Austritt des Ventils (im Fall eines konventionellen, d.h. nicht ausgeglichenen Ventils).	Ein Ventil mit Faltenbalg verwenden, das gegen den Einfluss des wechselnden Gegendruckes resistent ist.
	Zu großer Konstruktionshub des Verschlusssteils (z.B. bei Vollhub-Sicherheitsventilen beim Einsatz mit Flüssigkeiten).	Ein für solche Medien geeignetes Sicherheitsventil verwenden oder – sofern der Hersteller eine solche Ausfertigung zulässt – den Konstruktionshub des Vollhub-Sicherheitsventils auf die vom Hersteller genannte Größe beschränken.
	Unsachgemäß ausgeführte Nähte an den Anschlussleitungen, zu kleine Dichtungen am Ein- und Austritt oder falsch aufgesetzte Dichtungen (nicht zentrisch), welche die Strömung stören.	Die Unregelmäßigkeiten beheben.
Obwohl das Sicherheitsventil geschaltet hat, erfolgt in der abzusichernden Anlage / Installation kein Druckabfall auf den zulässigen Wert.	Falsch ausgewählter Sicherheitsventil – unzureichende Durchflussmenge des Ventils im Verhältnis zu den Anforderungen der Anlage / Installation.	Erneut ein für die erforderliche Durchflussmenge entsprechendes Ventil auswählen und ersetzen.
Das Sicherheitsventil lässt dauernd das Medium auslaufen	„Hängenbleiben“ des Ventils (das Ventil öffnete und schloss sich nicht wieder).	Die Ursache für das „Hängenbleiben“ festlegen. Wenn es keine Möglichkeit gibt diese zu beheben, muss das Ventil ausgewechselt werden.
	Sehr großflächige Beschädigungen der Abdichtflächen, z.B. in Folge einer dauerhaften Undichtheit, eines Bruchs an der Sitzbuchse, „Anfressung“ durch das Medium.	Das Ventil austauschen.
	Fällt der Druck unter den Schließdruck des Ventils	Angemessenes Verhältnis zwischen dem Betriebsdruck und dem Schließdruck zwecks Schließung des Ventils - gemäß ISO 4126-1.
	Der Einsatz eines Sicherheitsventils ohne die vom Hersteller belegte Prüfung auf äußere Leckage.	Gasdichte Ventilausführung verwenden, d.h. mit belegter Prüfung auf äußere Leckage.

	Einsatz eines Ventils, dessen Dichtflächen für das jeweilige Medium und seine Parameter ungeeignet sind.	Die Abdichtungen im betriebenen Ventil gegen geeignete austauschen (nach Rücksprache mit dem Hersteller) bzw. das gesamte Ventil auswechseln.
	Falsche Abwicklung des Ableitungsvorgangs des Mediums aus dem Sicherheitsventil.	Im Fall von Dämpfen und Gasen sollte das Ableitungsrohr nach oben ausgerichtet sein, um eine sichere Ableitung zu gewährleisten, wobei der Austrittsstutzen des Ventils keine steife Verbindung zu der Rohrleitung haben darf. Des Weiteren muss in jedem Fall der Austrittsflansch des Sicherheitsventils (freie Ableitung in die Umgebung) oder das Ableitungsrohr so platziert sein, dass das auslaufende Medium keine Gefahr für die Umgebung darstellt. Es müssen dabei die Auflagen der Technischen Überwachung sowie die Hinweise und Empfehlungen des Herstellers beachtet werden.
	Unsachgemäße Ableitung des dränierten Mediums aus dem Ventil und dem Abflussrohr.	Die Unregelmäßigkeiten im Dränagesystem beseitigen. Es müssen dabei die Auflagen der Technischen Überwachung sowie die Hinweise und Empfehlungen des Herstellers beachtet werden.
Kondensat in der Expansionskammer des Sicherheitsventils	Falsch ausgeführte Ableitungsinstallation zur Ableitung des Mediums aus dem Sicherheitsventil, falsche Entwässerungsinstallation, verstopfte Entwässerungsinstallation.	Unregelmäßigkeiten in der Ableitungs- und Abscheidungsinstallation beheben. Im Bereich der Ausführung der Ableitungsinstallation zur Ableitung von flüssigen Medien aus dem Sicherheitsventil, sowie in Fällen, wenn beim Ableitungsvorgang es zu Kondensatbildung kommen kann, sind unbedingt die Auflagen der Technischen Überwachung und die Herstellervorgaben zu beachten. Am tiefsten Punkt der Abflussinstallation ist eine Dränage (Entwässerung) vorzusehen, um eine wirksame Ableitung des rückständigen Kondensates sicherzustellen. Sofern der Hersteller des Sicherheitsventils eine Ausführung mit Entwässerung der Expansionskammer der Ventilhaube vorsieht, sollte ebenfalls der Einsatz eines solchen Ventils vorgesehen werden.
Lärmemission über den zulässigen Expositionswert hinaus (bei Ableitung von Dämpfen und Gasen).	Große Ausströmungsgeschwindigkeiten während der Ableitung des Mediums aus dem Ventil.	Im Fall von geringfügigen Überschreitungen der zulässigen Werte – die Möglichkeit einer Minderung der Ausströmungsgeschwindigkeit durch den Einsatz eines größeren Sicherheitsventils analysieren. Es ist jedoch darauf Acht zu geben, dass eine „Überdimensionierung“ des Ventils zur Instabilität der Ventilfunktion (siehe Punkt „Schwingungen“) nicht führt. In den meisten Fällen ist es notwendig, direkt nach dem Ventil einen Schalldämpfer einzusetzen und eine Abschirmung des Ventils (Schallschirme) vorzusehen. Bei der Planung von Ableitungsrohren, die

		<p>mit Schalldämpfern ausgestattet sind, ist die statische und dynamische Einwirkung der Strömung des durch den Dämpfer durchströmenden Mediums zu berücksichtigen. Die Verbauung des Schalldämpfers sollte die korrekte Funktionsweise des Sicherheitsventils nicht stören und die damit verbundenen zusätzlichen Strömungswiderstände sollten bei den Berechnungen der Ableitungsrohrparameter und der Durchflussmenge des Ventils berücksichtigt werden. In jedem Fall muss ebenfalls geachtet werden, dass der vom Hersteller des Sicherheitsventils zugelassene Gegendruckwert nicht überschritten wird.</p>
--	--	---

8. Garantie

ZETKAMA erteilt eine Qualitätsgarantie auf ihre Produkte und sichert ihre korrekte Funktion unter der Voraussetzung, dass ihre Montage entsprechend der Bedieneranleitung erfolgte und sie in Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen und Parametern in den Produktdatenblättern von ZETKAMA betrieben werden. Die Garantiedauer beträgt 18 Monate ab Montagedatum, jedoch nicht länger als 24 Monate ab Verkaufsdatum.

Andere Garantiebedingungen müssen jeweils zwischen dem Hersteller und Käufer vereinbart werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen an seinem Produkt vorzunehmen, die Ergebnis von Verbesserungen der Konstruktion und der Herstellungstechnologie sind. Die Missachtung der Vorgaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung durch den Betreiber befreit den Hersteller von jeglichen Verpflichtungen und Haftung.

Postanschrift:

ZETKAMA Sp. z o.o.
 ul. 3 Maja 12
 57-410 Ścinawka Średnia
 Tel: +48 74 865 21 11
 Fax: +48 74 865 21 01